



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството

ЗАПОВЕД

№ РД-02-14-1169 / 30.11.2021

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 5, ал. 1, т. 9 от Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чл. 9, ал. 2, т. 4 от Закона за техническите изисквания към продуктите и чл. 8, ал. 1, т. 5 от Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

НАРЕЖДАМ:

Изменям и допълвам Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г. (ДВ, бр. 98 от 2015 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-02-14-590 от 05.07.2017 г. (ДВ, бр. 69 от 2017 г.), Заповед № РД-02-14-257 от 13.03.2019 г. (ДВ, бр. 31 от 2019 г.) и Заповед № РД-02-14-252 от 10.03.2021 г. (ДВ, бр. 29 от 2021 г.), както следва:

1. В Приложение № 1 се създават точки 80, 81, 82, 83, 84 и 85:

„т. 80. БДС EN 13139/NA Добавъчни материали за разтвор. Национално приложение (NA)“;

„т. 81. БДС EN 1504-2/NA Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 2: Системи за защита на повърхността на бетона. Национално приложение (NA)“;

„т. 82. БДС EN 1504-3/NA Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 3: Възстановяване на конструктивни и неконструктивни елементи. Национално приложение (NA)“;

„т. 83. БДС EN 1504-4/NA Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 4: Конструктивно залепване. Национално приложение (NA)“;

„т. 84. БДС EN 1504-6/NA Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 6: Закотвяне на стоманени армировъчни пръти. Национално приложение (NA)“;

„т. 85. БДС EN 1504-7/NA Продукти и системи за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции. Определения, изисквания, контрол на качеството и оценяване на съответствието. Част 7: Предпазване на армировката от корозия. Национално приложение (NA)“;

2. В Приложение № 2 се правят следните изменения и допълнения:

2.1. В т. 15 текстът „БДС EN 15874-1/NA Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 1: Общи положения. Национално приложение (NA)“ се заменя със „БДС EN ISO 15874-1/NA Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 1: Общи положения (ISO 15874-1:2013). Национално приложение (NA)“.

2.2. В т. 16 текстът „БДС EN 15874-2/NA Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 2: Тръби. Национално приложение (NA)“ се заменя със „БДС EN ISO 15874-2/NA Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 2: Тръби (ISO 15874-2:2013). Национално приложение (NA)“.

2.3. В т. 17 текстът „БДС EN 15874-3/NA Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 3: Свързващи части. Национално приложение (NA)“ се заменя със „БДС EN ISO 15874-3/NA Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 3: Свързващи части (ISO 15874-3:2013). Национално приложение (NA)“.

2.4. Заличава се точка 22.

2.5. Създават се точки 29 и 30:

„т. 29. БДС EN ISO 23856/NA Пластмасови тръбопроводни системи за напорно и безнапорно водоснабдяване, отводняване или канализация. Системи от усилен със

стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP) (ISO 23856:2021). Национално приложение (NA)“;

„т. 30. БДС EN 197-5/NA Цимент. Част 5: Смесен портландцимент CEM II/C-M и смесен цимент CEM VI. Национално приложение (NA)“;

3. В Приложение № 3 се правят следните изменения и допълнения:

3.1. Точка 5 се изменя така:

„5. Национални изисквания за определяне и деклариране на характеристиките на вътрешни врати за пешеходци в зависимост от предвидената употреба

Изискванията се прилагат за определяне и деклариране на постоянството на характеристиките на вътрешни врати за пешеходци, съгласно изискванията на цитираните в таблиците стандарти.

5.1. Вътрешни врати за пешеходци

Характеристиките се прилагат за всички вътрешни врати за пешеходци.

Таблица № 1

Характеристика	Начин на деклариране на показателя клас/ниво/описание (единица мярка)	Метод за изпитване/определяне	Изискване за деклариране/гранично ниво
Височина, широчина и дебелина	ниво (mm)	измерват се с помощта на калибриран уред с точност клас II	ниво (mm), включително допустимото отклонение
Обща и локална равнинност	Клас (mm)	БДС EN 952	деклариран клас по БДС EN 1530
Механична якост:			
- Устойчивост на вертикално натоварване	Клас (N)	БДС EN 947	деклариран клас по БДС EN 1192
- Устойчивост на статично усукване	Клас (N)	БДС EN 948	деклариран клас по БДС EN 1192

5.2. Вътрешни врати за пешеходци със специфична предвидена употреба

Определят се всички характеристики от таблица № 1, както и най-малко една от характеристиките дадени в таблица № 2, в зависимост от предвидената специфична употреба.

Таблица № 2

Характеристика	Начин на деклариране на показателя клас/ниво/описание (единица мярка)	Метод за изпитване/определяне	Изискване за деклариране/гранично ниво
Механична якост:			
- устойчивост на удар с меко и тежко тяло	Клас (J)	БДС EN 949	деклариран клас по БДС EN 1192
- устойчивост на удар с твърдо тяло	Клас (J)	БДС EN 950	деклариран клас по БДС EN 1192
Устойчивост на удар (само за остъклени врати с риск от нараняване): - остъклени врати - безрамкови стъклени врати	Клас	БДС EN 13049	Деклариран клас по БДС EN 13049
Индекс на изолация от директен въздушен шум (само за приложения, които изискват акустични характеристики)	Ниво (dB)	БДС EN ISO 10140-1 и БДС EN ISO 10140-2	Декларирано ниво по БДС EN ISO 717-1
Сили за задвижване (само за врати с автоматични устройства, вътрешни комуникационни врати на площадки и врати за специални приложения със специфични изисквания)	Гранично ниво	БДС EN 16005	Декларирано гранично ниво по БДС EN 16005
Сили за ръчно задвижване	Клас (N, N.m)	БДС EN 12046-2	Деклариран клас по БДС EN 12217
Коефициент на топлопреминаване (само за врати с приложения, които изискват характеристиката топлоизолация)	Ниво $U_D(U_{st})$, $W/(m^2.K)$	БДС EN ISO 12567-1 или с един от методите дадени в т. 5.8.2 и 5.8.3 от БДС EN 14351-2	Гранично ниво $\leq 3,5$
Въздухопроницаемост (само за приложения, които изискват тази характеристика)	Клас	БДС EN 1026	Деклариран клас по БДС EN 12207
Поведение между две различни климатични условия	Резултат или използвана ориентация	БДС EN 1121	Деклариран резултат или използвана ориентация по БДС EN 12219
Устойчивост на повтарящо се отваряне и затваряне	Клас (брой цикли)	БДС EN 1191	Деклариран клас по БДС EN 12400
Устойчивост срещу взлом	Клас	БДС EN 1628, БДС EN 1629 и БДС EN 1630	Граничен клас -минимум клас 3 по БДС EN 1627
Устойчивост на куршум	Клас	БДС EN 1523	Деклариран клас по БДС EN 1522
Устойчивост на взривяване	Класификационен код	БДС EN 13124-1	Деклариран класификационен код по БДС EN 13123-1
Възможност за деблокиране (за отваряне) (само за заключващи се врати на евакуационни изходи)	Отваря се/не се отваря или	Използване на строителен обков отговарящ на БДС EN 179, БДС EN 1125, БДС EN 1935,	Отваря се При изпитване по БДС

	Отваря се и брой цикли	БДС EN 1154 или БДС EN 13637. Ако пантите не са в обхвата на тези стандарти, вратата се изпитва съгласно БДС EN 1191	EN 1191, резултатът (отваря се) се допълва с броя цикли, съгласно Таблица 1 от БДС EN 12400
--	------------------------	--	---

5.3. Вътрешни врати за пешеходци устойчиви на огън и/или за управление на дим

Определят се всички характеристики от таблица № 1, характеристики от таблица № 2 при предвидена специфична употреба, както и най-малко една от характеристиките дадени в таблица № 3, в зависимост от предвидената употреба, съгласно Наредба Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г.).

Таблица № 3

Характеристика	Начин на деклариране на показателя клас/ниво/описание (единица мярка)	Метод за изпитване/определяне	Изискване за деклариране/гранично ниво
Устойчивост на огън (използване за преграждане срещу огън)	клас	БДС EN 1634-1	Деклариран клас E, EI ₁ и/или EI ₂ по БДС EN 13501-2*
Управление на дим (само за употреба при изискване за контрол на разпространението на дима)	клас	БДС EN 1634-3	Деклариран клас S ₂₀₀ или S _a по БДС EN 13501-2
Самозатваряне (само за самозатварящи се врати за пешеходци и/или отваряеми прозорци устойчиви на огън и/или за управление на дим)	клас	БДС EN 1191	Деклариран клас C по БДС EN 13501-2. Може да се допълни с числата от 0 до 5 по Таблица №1 от БДС EN 16034

* Към декларирания клас се включва информация за посоката на огневото въздействие, при която е направена класификацията („двустранно“, „едностранно – при отваряне на вратата навътре към огневото въздействие“ или „едностранно – при отваряне на вратата навън от огневото въздействие“)


“

5.2. Заличава се точка 6.9.

Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ и да се публикува на електронната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Заповедта влиза в сила от дата на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Поля Занева-Димитрова – заместник-министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.



МИНИСТЪР:

ИВАН ШИШКОВ

Формат на електронен подпис: .p7s